Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Bårse Vandværk a.m.b.a.
Næstvedvej 64, Bårse
4720 Præstø
Att.: Jesper Nerup Jensen

Rapportnr.:	AR-26-CG-26036673-01
Batchnr.:	EUDKVE-26036673
Kundenr.:	CA0003988
Modt. dato:	28.04.2026
Valideringskode:	6BC7FB8758

Analyserapport

Prøvested:	Bårse Vandværk - Ledningsnet - 56056 - V02000500 / 4377000599
Udtagningsadresse:	Næstvedvej 32, 4720 Præstø
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning:	28.04.2026 kl. 10:55
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode:	28.04.2026 - 08.05.2026

Prøvemærke: Butiks køkken

Lab prøvenr:	835-2024-81400549	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25[σ)]
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25[σ)]
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A	0.11[σ)]
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A	0.15[σ)]
Uorganiske forbindelser								
Nitrit	0.0016	mg/l		0.10	0.001	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	B	15
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
Vandtemperatur	8.9	°C				DS/EN ISO 19458:2006		

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Batchkommentar:

På grund af et laboratorieuheld kan der ikke leveres resultat for kimtal 37°C for denne prøve. Der udtages en ny prøve uden beregning.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:
Bårse Vandværk a.m.b.a., Fakturamodtager, Næstvedvej 64, Bårse, 4720 Præstø
Vordingborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg

08.05.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.