Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

Bårse Vandværk a.m.b.a.
Næstvedvej 64, Bårse
4720 Præstø
Att.: Jesper Nerup Jensen

Rapportnr.:	AR-26-CG-26045355-01
Batchnr.:	EUDKVE-26045355
Kundenr.:	CA0003988
Modt. dato:	22.05.2026
Valideringskode:	0FCC37ED92

Analyserapport

Prøvested:	Bårse Vandværk - Ledningsnet - 56056 - V02000500 / 4377000599
Udtagningsadresse:	Næstvedvej 47, 4720 Præstø
Prøvetype:	Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning:	22.05.2026 kl. 13:29
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S UKUP
Analyseperiode:	22.05.2026 - 24.05.2026

Prøvemærke: afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2025-81605817	Enhed	Kravværdier Min.	Kravværdier Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Opfølgning til Lab prøvenr:	81400549					*	A	
Mikrobiologi								
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml			1	ISO 6222:1999	B	0.15[σ)]
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget efter flush (gennemskylning).

Kopi til:
Bårse Vandværk a.m.b.a., Fakturamodtager, Næstvedvej 64, Bårse, 4720 Præstø
Vordingborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg

24.05.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.