Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Bårse Vandværk a.m.b.a.**
**Næstvedvej 64, Bårse**
**4720 Præstø**
**Att.: Jesper Nerup Jensen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26057559-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26057559 |
| **Kundenr.:** | CA0003988 |
| **Modt. dato:** | 24.06.2026 |
| **Valideringskode:** | 753BA83ECD |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Bårse Vandværk - Vandværket - 56056 - V02000500 / 4377000500 |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol |
| **Prøveudtagning:** | 24.06.2026 kl. 08:45 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ |
| **Analyseperiode:** | 24.06.2026 - 27.06.2026 |

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr: | 835-2026-81633895 | | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mikrobiologi*** | | | | | | | | | |
| Coliforme bakterier 37°C | < 1 | | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | A | 0.25$^{σ)}$ |
| Escherichia coli | < 1 | | MPN/100 ml | | i.m. | 1 | ISO 9308-2:2012 | A | 0.25$^{σ)}$ |
| Kimtal ved 22°C | 21 | | CFU/ml | | 200 | 1 | ISO 6222:1999 | A | 0.15$^{σ)}$ |
| Kimtal ved 37°C | < 1 | | CFU/ml | | | 1 | ISO 6222:1999 | A | 0.15$^{σ)}$ |
| ***Uorganiske forbindelser*** | | | | | | | | | |
| Ammonium (NH4) | 0.11 | ! | mg/l | | 0.05 | 0.005 | Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G | B | 15 |
| Nitrit | 0.021 | ! | mg/l | | 0.01 | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | B | 15 |
| ***Metaller*** | | | | | | | | | |
| Jern (Fe) | < 0.01 | | mg/l | | 0.2 | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | B | 20 |
| Mangan (Mn) | < 0.002 | | mg/l | | 0.05 | 0.002 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | B | 20 |
| ***Oplysninger fra prøvetager*** | | | | | | | | | |
| Akkrediteret prøvetagning | Ja | | | | | | DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) | | |
| Prøvetagning efter flush | Udført | | | | | | DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) | | |
| Iltindhold | 8.5 | | mg/l | | | 0.1 | DS/EN ISO 5814:2012 | | 15 |

**Underleverandør:**

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Ammoniumindhold op til 0,50 mg/L kan accepteres, når drikkevandet ikke filtreres på vandindvindingsanlægget, forudsat at det kan dokumenteres, at kvalitetskravet for nitrit ved forbrugers taphane er overholdt.

Nitritindholdet må ikke overskride 0,01 mg/l ved afgang fra vandindvindingsanlæg. Resultater op til 0,10 mg/l kan dog accepteres, hvis det kan dokumenteres, at kvalitetskravet for nitrit ved forbrugers taphane er overholdt (0,10 mg/l).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{σ}$): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

**Bårse Vandværk a.m.b.a.**
**Næstvedvej 64, Bårse**
**4720 Præstø**
**Att.: Jesper Nerup Jensen**

| | |
|---|---|
| **Rapportnr.:** | AR-26-CG-26057559-01 |
| **Batchnr.:** | EUDKVE-26057559 |
| **Kundenr.:** | CA0003988 |
| **Modt. dato:** | 24.06.2026 |
| **Valideringskode:** | 753BA83ECD |

# Analyserapport

| | |
|---|---|
| **Prøvested:** | Bårse Vandværk - Vandværket - 56056 - V02000500 / 4377000500 |
| **Prøvetype:** | Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol |
| **Prøveudtagning:** | 24.06.2026 kl. 08:45 |
| **Prøvetager:** | Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ |
| **Analyseperiode:** | 24.06.2026 - 27.06.2026 |

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

| Lab prøvenr: | 835-2026-81633895 | Enhed | Kravværdier ** Min. | Kravværdier ** Max. | DL. | Metode | ¤) | Urel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Kopi til:**
Bårse Vandværk a.m.b.a., Fakturamodtager, Næstvedvej 64, Bårse, 4720 Præstø
Vordingborg Kommune, Kopimodtager drikkevand, Valdemarsgade 43, Postboks 200, 4760 Vordingborg

27.06.2026

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p,ND: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
$^{\sigma}$ ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).



**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**